

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-016-13**

na výrobek:

Hliníkové vchodové dveře, systém HEROAL 065

žadatel:

REGNO, s.r.o.**Trojanova 335, 274 01 Slaný****IČ: 47537566**

výrobce:

REGNO, s.r.o.**Trojanova 335, 274 01 Slaný****IČ: 47537566**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jednokřídlové typy dveří
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 5A - jednokřídlové typy dovnitř otevíravých dveří třída 3A - jednokřídlové typy ven otevíravých dveří
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	npd
Akustické vlastnosti	-	npd
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře se sklem $U_g = 1,1 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech plus (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře se sklem $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer V (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře s dveřní výplní $U_p = 1,15 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře s dveřní výplní $U_p = 0,61 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - jednokřídlové typy dveří

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-050-08 vydaného dne 30.06.2008 AZL č. 1030.1 – MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-019-08 vydaného dne 30.06.2008 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-011-13 vydaného dne 27.09.2013 Oznaměným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o určení typu výrobku na základě zkoušek typu podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-015-13 vydaný dne 01.10.2013 Oznaměným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 1. října 2013**Platnost do: 1. října 2018**
Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV